

EINBAUHINWEISE

HKD KE-Futterrohr



HKD KE-Futterrohr

Bitte beachten

- Futterrohre sind beliebig kürzbar. Dabei sollte ein Abstand von 50 mm vom Rohrende bis zur Mehrsteg-Dichtung nicht unterschritten werden
- Die Regeln des Arbeitsschutzes sind zu beachten.

Montage

- Das Futterrohr ggf. auf die benötigte Länge kürzen.
- Erste Schalungsseite aufstellen.
- Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
- Futterrohr schalungsbündig einbauen oder mit Hilfe von Schalungshalter (optional erhältlich) in Schalung befestigen.
- Bereits mit Schalöl besprühte Schalung montieren. Die Rohrdurchführung darf nicht mit Schalöl besprüht werden.
- Lageweise Beton in die Schalung verfüllen und sorgfältig verdichten.
- Nach Ablauf der Mindestschalfristen nach DIN 1045 ausschalen und die Montagendeckel auf beiden Seiten der Rohrdurchführung entfernen.

Zubehör (optional)

- Curaflex® Schalungshalterung (1701)

DOYMA-Produkte werden laufend weiterentwickelt. Technische Änderungen erfolgen ohne vorherige Mitteilung.

Weitere Infos unter www.doyma.de

DOYMA GmbH & Co

DICHTUNGSSYSTEME
BRANDSCHUTZSYSTEME

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: 0 42 07/91 66-300
Fax: 0 42 07/91 66-199

www.doyma.de
info@doyma.de